

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Защищаемые зоны</u>							
1	Ороситель для тонкораспыленной воды	"Аквастер"		ООО "ГорПожБезопасность"	шт.	1070		
2	Муфта стальная нестандартная dn=25	изготовить		8-(495)-740-04-32	шт.	980	0.35	
3	Кран шаровой Ф100	11нж87п		АОЗТ "Завод химического оборудования" г.Дзержинск	шт.	5	38.0	(для ремонта реле протока)
4	То же, Ф50	11нж87п		Нижегородской области	шт.	25	8.5	(для опорожнения и ремонта)
5	Сигнализатор потока жидкости DN100	VSR-F		ООО "ГорПожБезопасность"	шт.	5		
6	Сигнализатор потока жидкости DN50	VSR-F		8-(495)-740-04-32	шт.	1		
7	Труба стальная оцинкованные на муфтовом соединении Ф100	ГОСТ 3262-75			м	665.0	10.85	
8	То же, Ф80	— " —			м	70.0	7.34	
9	То же, Ф50	— " —			м	40.0	5.71	
10	То же, Ф40	— " —			м	200.0	4.22	
11	То же, Ф32	— " —			м	135.0	3.33	
12	То же, Ф25	— " —			м	1060.0	2.73	
13	То же, Ф20	— " —			м	700.0	2.12	
14	Метал для креплений (крепления HILTI)				т.	2.85		
15	Пробивка отверстий под трубу Ф20 - 100мм в перегородках				м3	0.10		

Инв.№ подл. Подпись и дата

Взам. инв.№