

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система К5, К6							
	Труба ПВХ	Ф50	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	9,0		
	Труба ПВХ	Ф25	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	14,0		
34	Переход ПВХ	Ф50x25		01986	шт.	1		
35.1	Отвод ПВХ	Ф50		01716	шт.	3		
35.2	Отвод ПВХ	Ф25		01713	шт.	2		
36	Шаровой кран ПВХ	Ф50		02457	шт.	1		фирма Серех
37	Обратный клапан ПВХ	Ф50		09015	шт.	1		фирма Серех
38	Гильза из стальной эл. сварной трубы L=0,3м.	Ф273x7	ГОСТ 10704-91		шт.	1		торговая сеть
	Система К3н, К4							
	Труба ПВХ	Ф200	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	23,0		
	Труба ПВХ	Ф50	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	30,0		
	Труба ПВХ	Ф40	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	2,0		
39	Гильза из стальной эл. сварной трубы L=0,3м.	Ф273x7	ГОСТ 10704-91		шт.	2		торговая сеть
40.1	Тройник ПВХ	Ф200		01792	шт.	5		фирма Серех
40.2	Тройник ПВХ	Ф50		01784	шт.	2		фирма Серех
41.1	Отвод ПВХ	Ф200		01724	шт.	7		фирма Серех
41.2	Отвод ПВХ	Ф50		01716	шт.	13		фирма Серех
42	Переход ПВХ	Ф63-50x40		01984	шт.	4		фирма Серех
43	Шаровой кран ПВХ	Ф50		02457	шт.	2		фирма Серех
44	Обратный клапан ПВХ	Ф50		09015	шт.	2		фирма Серех
45	Кран бабочка ПВХ в комплекте с фланцевым соединением	Ф200		34495	шт.	6		фирма Серех
	Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата Сайт: Мир Водоснабжения и канализации - mir-vik.ru Лист 5							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружные сети В1.3, К6							
2	Форсунка стеновая, "люкс" (модель АС 07.02), наружная резьба 2", производительностью до 5м3/час			ООО"Аква Сектор"	шт.	53		
5	Форсунка стеновая, "люкс" (модель АС 07.02), наружная резьба 2", производительностью до 5м3/час (для забора воды на хим. анализ)			ООО"Аква Сектор"	шт.	1		
6	Стеновой проход под плитку АС 07.24 подключение 2", L= 350мм (для установки форсунок)			ООО"Аква Сектор"	шт.	21		
	Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR17-250x14.2	Ф250	ГОСТ 18599-2001	торговая сеть	мп	70,0		
	Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR21-50x2.4	Ф50	ГОСТ 18599-2001	торговая сеть	мп	32,0		
	Труба из коррозионностойкой стали	Ф51x2,5	ГОСТ 9941-81	торговая сеть	мп	24,0		
	Труба из коррозионностойкой стали	Ф83x7,0	ГОСТ 9940-81	торговая сеть	мп	16,0		
	Труба из коррозионностойкой стали	Ф89x4,5	ГОСТ 9940-81	торговая сеть	мп	13,0		
	Труба из коррозионностойкой стали	Ф160x4,5	ГОСТ 9940-81	торговая сеть	мп	1,0		
60.1	Отвод из полиэтилена	Ф250		торговая сеть	шт.	10		
60.2	Отвод из полиэтилена	Ф50		торговая сеть	шт.	4		
60.3	Отвод из полиэтилена	Ф90		торговая сеть	шт.	3		
61.1	Тройник переходной из полиэтилена	Ф250x75		торговая сеть	шт.	6		
61.2	Тройник переходной из полиэтилена	Ф250x90		торговая сеть	шт.	1		
61.3	Тройник переходной из полиэтилена	Ф250x160		торговая сеть	шт.	2		
61.4	Тройник из полиэтилена	Ф250		торговая сеть	шт.	1		
62	Переход из полиэтилена	Ф75x63		торговая сеть	шт.	6		
63.1	Универсальная фиксирующая муфта DN50	UR-01-DN050		"ГБК Арматура" т.(812) 640-3080 г. Санкт-П. т.(495) 647-0035 г. Москва	шт.	6		
63.2	Универсальная фиксирующая муфта DN80	UR-01-DN080			шт.	4		
63.3	Универсальная фиксирующая муфта DN150	UR-01-DN150			шт.	1		
64	Заглушка из полиэтилена	Ф250		торговая сеть	шт.	1		
	Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата Сайт: Мир Водоснабжения и канализации - mir-vik.ru Лист 7							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.2, В1							
	Труба ПВХ	Ф75	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	25,0		
	Труба ПВХ	Ф16	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	1,0		
49	Гильза из стальной эл. сварной трубы L=0,3м.	Ф273x7	ГОСТ 10704-91		шт.	1		торговая сеть
50.1	Шаровой кран ПВХ	Ф75		фирма Серех	шт.	1		
50.2	Шаровой кран ПВХ	Ф16		фирма Серех	шт.	1		
51	Отвод ПВХ	Ф75		01718	шт.	9		фирма Серех
52	Водомерный узел Ф65 в комплекте:							
52.1	- счетчик турбинный ВМХ-65	Ф65	ТУ 400-09-93-97 ФМФ-65	ОАО з-д "Водоприбор"	шт.	1	11,0	
52.2	- фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65	Ф65	ТУ 400-09-91-94	ОАО з-д "Водоприбор"	шт.	1	15,0	
52.3	- патрубков стальной оцинкованный l=228мм	Ф65	ГОСТ 3262-75*		шт.	1	1,62	
52.3	- патрубков стальной оцинкованный l=210мм	Ф65	ТУ 14-3-1428-86		шт.	1	1,48	
52.4	- патрубков стальной оцинкованный l=200мм	Ф15	ТУ 14-3-1428-86		шт.	2	0,26	
52.5	- фланец стальной приварной плоский	Ф65	ГОСТ 3262-75*		шт.	5	2,8	
52.6	- прокладка резиновая 3мм	Ф158	ГОСТ 7338-80		шт.	4	0,041	
52.7	- болты оцинк. с гайкой М16x70	Ф158	ГОСТ 7798-70* ГОСТ 5915-70*		шт.	16	0,158	
52.8	- вентиль запорный муфтовый 15x8p2	Ф15	ГОСТ 5761-74		шт.	1	0,75	
52.9	- кран 3-х ходовой 14М1	Ф15	ГОСТ 21345-78		шт.	1	0,75	
52.10	- манометр показывающий МП-3У Ру=10кгс/см2	Ф15	ГОСТ 12820-80		шт.	1	0,65	
53	Втулка под фланец	Ф75		02022	шт.	4		фирма Серех
54	Фланец	Ф75		02034	шт.	2		фирма Серех
55	Дисковый поворотный межфланцевый затвор из ПВХ с электроприводом типа UM1, N=10Вт	Ф65		ООО"Спектор Контроль"	шт.	1	2,9	
	Материалы для системы Т1, Т2							
56	Гильза из стальной эл. сварной трубы L=0,3м.	Ф273x7	ГОСТ 10704-91		шт.	2		торговая сеть
	Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата Сайт: Мир Водоснабжения и канализации - mir-vik.ru Лист 8							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружные сети В4.1							
3	Скimmer с удлиненным раструбом (модель АС 05.27) внутрен. резьба 2" из нержавеющей стали AISI, производительностью до 7 м3/час			ООО"Аква Сектор"	шт.	26		
	Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR17-250x14.2	Ф250	ГОСТ 18599-2001	торговая сеть	мп	63,0		
	Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR21-50x2.4	Ф50	ГОСТ 18599-2001	торговая сеть	мп	13,0		
	Труба из коррозионностойкой стали	Ф51x2,5	ГОСТ 9941-81	торговая сеть	мп	13,0		
65	Отвод из полиэтилена	Ф250		торговая сеть	шт.	26		
66.1	Тройник переходной из полиэтилена	Ф250x75		торговая сеть	шт.	26		
66.2	Тройник из полиэтилена	Ф250		торговая сеть	шт.	1		
67	Переход из полиэтилена	Ф75x50		торговая сеть	шт.	26		
68	Универсальная фиксирующая муфта DN50	UR-01-DN050		"ГБК Арматура" т.(495) 647-0035 г. Москва	шт.	26		
69	Заглушка из полиэтилена	Ф250		торговая сеть	шт.	2		
	Наружные сети В4.2							
1	Донный водозабор 250x250мм модель АС 05.11 из нержавеющей стали с внутренней резьбой 2,5"			ООО"Аква Сектор"	шт.	6		
	Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR17-250x14.2	Ф250	ГОСТ 18599-2001	торговая сеть	мп	10,0		
	Труба из коррозионностойкой стали	Ф51x2,5	ГОСТ 9941-81	торговая сеть	мп	5,0		
	Труба из коррозионностойкой стали	Ф273x8	ГОСТ 9941-81	торговая сеть	мп	11,0		
70	Универсальная фиксирующая муфта DN250	UR-01-DN250		"ГБК Арматура" т.(495) 647-0035 г. Москва	шт.	1		
71	Отвод из полиэтилена	Ф250		торговая сеть	шт.	2		
	Прочие материалы для наружных сетей							
4	Светодиодный прожектор АС 10.17, в комплекте с трансформатором АС 1006087			ООО"Аква Сектор" компания Атмосфера, г.Москва т.8(964) 795-41-40, 973-84-89	шт.	31		
	Гидропломба		POLIFIX5min/PCI	компания Атмосфера, г.Москва т.8(964) 795-41-40, 973-84-89	м3	4,2		
	Набухающий профиль из гидрофильной резины (сечение 20x4,5 10м.п.)		ГР20x4,5-10	компания Атмосфера, г.Москва т.8(964) 795-41-40, 973-84-89	шт.	48		
	Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата Сайт: Мир Водоснабжения и канализации - mir-vik.ru Лист 8							