Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиль 50(усл.)/ф15(усл.)				шт.	6		
	Вентиль ф20(усл.)				шт.	8		
	Разъемное соединение ф20				шт.	1		
	Разъемное соединение ф25				шт.	9		
	Опора				шт.	94		
	Жесткое крепление				шт.	24		
	Скоба				шт.	24		
	Пробка резьбовая				шт.	19		
	Устройство внутриквартирного пожаротушения "Роса"	ТУ 4854-048-00226827-01		Алтайский край,г.Бийск, ул.Лесная,10. тел.(385-4)23-52-20 тел./факс 24-68-87, 25-26-86	шт.	2		
	Спринклер Ф15	СВН 15		Бийское ПО "Спецавтоматика"	шт.	1		Пожаротушение сауны
	Шаровой кран	11Б27 п1			шт.	1		Пожаротушение сауны
	Перфорированный трубопровод из трубы ст. водогазопроводной оцинкованной Ф40	ГОСТ 3262-75*			м	6,00		Пожаротушение сауны
	Изоляция трубопроводов δ=9мм	TERMAFLEX			м2	2,0		
	Водомерная вставка Ф20 (для холодной воды) в т.ч.:							
	-счетчик холодной воды крыльчатый ф20	ВСХ-20		ОАО з-д "Водоприбор"	шт.	1	0,5	
	-манометр показывающий МП-3У, Ру=10кг/см2	ГОСТ 2405-88			шт.	1	0,92	
	-кран трехходовой Ру=10гк/см2	11Б18бк			шт.	1	0,26	
	-вентиль муфтовый ф15	15ч8р			шт.	1	0,75	
	-вентиль магнитно-механический Ф20	ФСМ-20		ОАО з-д "Водоприбор"	компл.	1	1,1	
	-сгон L=110мм ф20	ГОСТ 8969-75			шт.	1	0,20	
	-патрубок ст. оцинкованный L=150мм ф20	ГОСТ 3262-75			шт.	1	0,26	
	-патрубок ст. оцинкованный L=200мм ф15	ГОСТ 3262-75			шт.	1	0,11	
	-муфта длинная прямая ф20	ГОСТ 8955-75			шт.	1	0,11	
	-контргайка ф32	ГОСТ 8961-75			шт.	1	0,04	

Согласовано

Согласовано

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Мир водоснабжения и канализации. mir-vik.ru

Мир водоснабжения и канализации