

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Основное оборудование водоема:</u>							
2	Установка УФ - обеззараживания УДВ-30/5-10-100, q=25м3/час, 0,43кВт в комплекте с промывным насосом 0,25кВт (поз.2.1) и шкафом управления (поз.2.2)			НПО "ЛИТ" г.Москва т.(495)-733-95-26	шт.	1		
4	Насос для отвода промывной воды Untilift CC 9 A1, q=9,5м3/час, H=4,0м, P=0,78кВт в комплекте с поплавковыми датчиками и шкафом управления			Grundfoss	шт.	2		
5	Шкаф автоматики контроля уровня воды сливной емкости			см. раздел автоматики	шт.	1		
11	Насос фильтрации Calpeda A 65-150 CE, Q=33м³/ч, N=2,2 кВт				шт.	2		
12	Фильтр литой песочный Astral Vesubio Ø900			фирма ASTRALPOOL т. (495)-665-60-11	шт.	1		
13	Компрессор Becker DT 4.40K Q=36м³/ч; H =4,5 м., N=1,85 кВт				шт.	1		
14	Кислородомер MAPK 409/1				шт.	1		
15	Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ типа Sigeval с ручкой, ЗПВС-040х1,6-FL(w)-3-040-MN-E, Ду040, Ру16 корпус GG25, диск GGG40, седло EPDM, с эл.приводом AUMA SGR05/1				шт.	1		
	<u>Система В:</u>							
	Труба ПВХ	Ф250	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	5,0		
	Труба ПВХ	Ф110	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	1,0		
	Труба ПВХ	Ф90	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	1,0		
	Труба ПВХ	Ф75	ТУ 6-19-231-87	торговая сеть	мп	1,0		
63	Кран шаровой ПВХ	Ф90		фирма Серех	шт.	2		
64.1	Отвод ПВХ	Ф250		фирма Серех	шт.	2		
64.2	Отвод ПВХ	Ф90		фирма Серех	шт.	2		
65	Тройник переходной ПВХ	Ф250х110		торговая сеть	шт.	2		
66	Заглушка ПВХ	Ф250		фирма Серех	шт.	1		
67.1	Кольцо переходное ПВХ	Ф110х90		фирма Серех	шт.	2		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						Мир водоснабжения и канализации: mir-vik.ru		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата			
						Водоем		
						Стадия	Лист	Листов
						РП	1	
						Спецификация оборудования и материалов.		